

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपत्ती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000009123/FNOC/CIT/2019/0406
आवेदन की तिथि / Application Date : FEB 12, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : APR 6, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : MOUNT LITERA ZEE SCHOOL
आवेदक का पता / Applicant Address : KHASRA NO. 412/2,421/2, VILLAGE MAROUHA, TEHSIL RAMPUR
BAGHELAN, DIST. SATNA 485001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
व्यवस्था का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / METER)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area : 10000 (SQ. FT.)
संपत्ति का पता / Property Address : KHASRA NO. 412/2,421/2, VILLAGE MAROUHA, TEHSIL RAMPUR BAGHELAN, DIST.
SATNA 485001
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणी / Remarks :

प्रति

माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल

खसरा न. 412/2,421/2, विलेज मरौहा, तहसील रामपुर बघेलान, डिस्ट. सतना 485001

विषय- रिक्वेस्ट नंबर 6000009123 - माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल पता खसरा न. 412/2,421/2, विलेज मरौहा, तहसील रामपुर बघेलान, डिस्ट. सतना 485001 के 10000 वर्ग फिट क्षेत्रफल एवं 12 मी. उंचे विद्यालय भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के सम्बन्ध में।

विषयवस्तु माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल पता खसरा न. 412/2,421/2, विलेज मरौहा, तहसील रामपुर बघेलान, डिस्ट. सतना 485001 के 10000 वर्ग फिट क्षेत्रफल एवं 12 मी. उंचे विद्यालय भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कोड से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गयी है।



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपत्ती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000009123/FNOC/CIT/2019/0406
आवेदन की तिथि / Application Date : FEB 12, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : APR 6, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : MOUNT LITERA ZEE SCHOOL

समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा :-

- 1 Access.
- 2 Wet Riser.
- 3 Down Comer.
- 4 Hose Reel.
- 5 Automatic Sprinkler System.
- 6 Yard Hydrant.
- 7 U.G. Tank with Draw off Connection.
- 8 Terrace Tanks.
- 9 Fire Pump.
- 10 Terrace Pump.
- 11 First Aid Fire Fighting Appliances.
- 12 Pressurization System.
- 13 Auto Detection System.
- 14 Manual operated Electrical Fire Alarm System.
- 15 P.A. System with talk back facility.
- 16 Emergency Light.



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपत्ती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000009123/FNOC/CIT/2019/0406
आवेदन की तिथि / Application Date : MAR FEB 12, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : APR 6, 2019
आवेदक का नाम / Applicant Name : MOUNT LITERA ZEE SCHOOL

27 Auto D.G. Set.

28 Illuminated Exit Sign.

29 Means of Escape.

30 Compartmentation.

31 MCB/ELCB.

32 Fireman Switch in Lift.

33 Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

34 Refuge Area.

उपरोक्त लिखित 24 बिंदुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड -2005/16 के भाग - 4, के टेबल 23 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फर्स्ट एंड अन्य आवश्यक फायर फाइटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड -2005/16 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मनको का पालन करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

फायर बाह्य के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

आवेदक को प्रोविज़नल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिसमें "अग्नि प्राधिकरण" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य संबंधित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त कर दी जाएगी।

आवेदक को प्रोविज़नल फायर एनओसी की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविज़नल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की आवश्यकता "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.,भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनुपत्ती प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000009123/FNOC/CIT/2019/0406
अवेदन की तिथि / Application Date : FEB 12, 2019 जावक की तिथि / Dispatch Date : APR 6, 2019
अवेदक का नाम / Applicant Name : MOUNT LITERA ZEE SCHOOL

अग्नि अधिकारी द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित)

Digitally signed by
SANJAY KUMAR

**SANJAY
KUMAR**

Date: 2019.04.06
13:57:53 +05'30'

अधीक्षण यंत्री,

Superintendent Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal